



MAGYAR KÉMÉNY KFT.

Pest megyei központ: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/B. Tel.: 06-1-766-5850

Somogy megyei központ: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Tel.: 06-82-314-419

Nógrád megyei központ: 2600 Balassagyarmat, Petőfi S. utca 13. Tel.: 06-35-301-955

Honlap: www.magyarkemeny.hu

Adatlap sorszám: **A-5-**

Szakvélemény, hibajegyzék sorszám:

Számlaszám:.....

Kiállította:.....

**Adatlap
égéstermék-elvezető berendezés vizsgálatáról**

Tulajdonos neve:..... Kéményvizsgálat helyszíne:..... település
..... utca..... házszám/hrsz/egyéb

Vizsgált égéstermék elvezető berendezés műszaki adatai:

Tüzelőberendezés gyártmánya, típusa:..... teljesítménye(kW):.....

tüzelőanyaga:.....; csatl. csonk (mm):.....telepítési helyiség:.....

Levegőellátás: nyitott égésterű - lakótérben lévő tüzelőberendezés nem lakótérben lévő tüzelőberendezés

zárt égésterű - levegővezeték levegőellátó akna

Összekötő elem anyaga:.....; mérete(mm):.....

magassága(mm):.....; vízszintes hossza(mm):; iránytörések szöge, száma:.....

nyomvonala:; bekötési magassága:.....

Égéstermék-elvezető berendezés anyaga:.....; mérete(mm):.....

épített kivitelű – gyártmánya, típusa:.....; szerelt kivitelű – gyártmánya, típusa:.....

önhordó kivitelű – gyártmánya, típusa:.....

épületen belüli szakasz hossza(m):.....; padlástéri szakasz hossza(m):..... épületen kívüli szakasz hossza(m):

elhúzás: nincs van – kialakítása szabályos szabálytalan

kitorkollás módosító szerkezet: nincs van; fedlap: nincs van

Kéménytoldó : nincs van - anyaga:.....; mérete(mm):.....; hossza(m):.....

Összekötő elem tisztítási és ellenőrzési lehetőségének kialakítása:.....

Alsó tisztítási és ellenőrzési lehetőség helye:.....; magassága(mm):.....

kondenzátum elvezetés: van nincs; lefolyóba kötve: igen nem; fagyveszély: van nincs

Felső tisztítási és ellenőrzési lehetőség kialakítása: kitorkolláson keresztül; padlástéri tisztító ajtó

egyéb:.....; megközelíthetősége most: biztonság nem biztonság

Tűz- és hővédelmi szempontok az égéstermék elvezető berendezés függőleges szakaszán:

betartásra kerültek nincs betartva

Tűz- és hővédelmi szempontok az összekötő elem esetében:

betartásra kerültek nincs betartva

Kitorkollás kialakítása az általános előírásoknak: megfelelő nem megfelelő

Kitorkollás kialakítása a szélnyomás szempontjából: kedvező kedvezőtlen

Kitorkollás magassága az MSZ 845:2010 szabvány 11.2.2. pont 1-es vagy 2-es. táblázata alapján:

megfelelő nem megfelelő – eltérés leírása:.....

Tárgyi épület szomszédos épületek égéstermék-elvezető berendezéseire gyakorolt hatása: nincs kedvezőtlen

Tartozékok:

kitorkollás módosító égéstermék elszívó ventilátor rezgéscsillapító kompenzátor égéstermék csappantyú

mellékkevegő csappantyú hangcsillapító súlyfelfogó rögzítő elem

Egyéb megjegyzés:.....

Dátum:

átvettem:

.....
Kéményvizsgáló

.....
Megrendelő