



## MAGYAR KÉMÉNY KFT.

Pest megyei központ: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/B. Tel.: 06-1-766-5850

Somogy megyei központ: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Tel.: 06-82-314-419

Nógrád megyei központ: 2600 Balassagyarmat, Petőfi S. utca 13. Tel.: 06-35-301-955

Honlap: www.magyar kemeny.hu

Sorszám: **SZ-5-**

Számlaszám:.....

Adatlap sorszáma: .....

Kiállította:.....

### MEGFELELŐSÉGET TANÚSÍTÓ SZAKVÉLEMÉNY

Tulajdonos neve:..... Kéményvizsgálat helyszíne:..... település

.....utca.....hátszám/hrsz/egyéb

**A vizsgálattal érintett égéstermék-elvezető berendezés műszaki adatai a mellékelt adatlapon találhatóak.**

- Szakvélemény célja:**
- gázbekötéshez  használatba vételi engedélyhez  fennmaradási engedélyhez
  - felülvizsgálati kötelezettség miatt  tüzelőberendezés bekötéséhez meglévő kéménybe
  - tüzelőberendezés cseréhez  gáz üzemű tüzelőberendezés visszakapcsolása
  - tüzelési mód vagy terhelés megváltozása miatt  panaszügyben
  - egyéb: .....

**Vizsgálattal érintett égéstermék-elvezető berendezés (kémény) típusa:**

- Egyedi, szilárd, nyitott (E-S-B)  Egyedi, szilárd, zárt (E-S-C)  Egyedi, gáz, nyitott (E-G-B)
- Egyedi, gáz, zárt (E-G-C)  Központi, szilárd, nyitott (K-S-B)  Központi, szilárd, zárt (K-S-C)
- Központi, gáz, nyitott (K-G-B)  Központi, gáz, zárt (K-G-C)  Gyűjtő, szilárd, nyitott (Gy-S-B)
- Gyűjtő, gáz, nyitott (Gy-G-B)  Gyűjtő, gáz, zárt (Gy-G-C)  Egyedi tartalék (Ta-E)
- Gyűjtő tartalék (Ta-Gy)  Időszakos használatú (Üdülő)

**Műszaki ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állása:**

- tervdokumentáció (engedélyezési, bejelentési, kiviteli tervek – építész, gépész)
- égéstermék-elvezető berendezés nyomvonalterve
- égéstermék-elvezető berendezés jogosultsággal rendelkező tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezése
- A beépített anyagok szállítói megfelelőségi, illetve egyéb nyilatkozatai
- Kivitelezői nyilatkozat az égéstermék-elvezető berendezés vonatkozásában
- Esetenként kivitelezői nyilatkozat cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelő berendezés építéséről, telepítéséről
- szükség szerint villámvédelmi jegyzőkönyv, EPH jegyzőkönyv
- szükség szerint beépítési (alkalmazástechnikai) útmutató
- adattábla

A fenti dokumentumok megfelelően kapcsolódnak egymáshoz:  igen  nem – ez esetben az eltérés leírása:

**Tömörségvizsgálat eredménye (a tisztítóidom feletti szakaszon):**

A ..... Pa túlnyomáson mért szívárgási érték (l/min) ..... Engedélyezett szívárgási érték (l/min): .....

**Az elvégzett műszaki ellenőrzés eredménye alapján az égéstermék-elvezető berendezés a jelenleg érvényben lévő előírásoknak kéményseprő-ipari szempontból:**

- Megfelelő
- Megfelelő a lentebb szereplő megjegyzés figyelembe vételével
- Adatlapon szereplő gázkészülék az azon szereplő égéstermék-elvezető berendezéssel üzemeltethető

**Megjegyzés:** .....

- Tartalékkéményre tüzelőberendezés rákötése esetén újabb kéményvizsgálat szükséges

Dátum:

átvettem:

Kéményvizsgáló

Megrendelő